Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102
Тел.74-23-52
Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

Дата отбора проб 06.07.2021 г.
Объект, из которого отобраны пробы_ ***водопроводная сеть***
(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)
Местонахождение***: с.п. Новая Балкария, Терский р-он***
(район, населенное место, городской район)
Существенные обстоятельства:
Анализ начат_06.07.2021г. ___14-30 мин.

№	Время отбора	Точка отбора	Запах качеств	Привкус	Цветность	Мутность	ОМЧ в 1 мл	ОКБ в 100мл	ТКБ в 100мл
1	11-18	Администрация, в/к	0	0	1,46	0,22	5 КОЕ	Не обнаружено	Не обнаружено
2	11-27	Скважина (СОШ), в/к	0	0	1,46	0,11	Не обнаружено	0,3 КОЕ	0,3 КОЕ
3	11-37	Ул. Центральная, 33	0	0	0,98	0,22	Не обнаружено	0,3 КОЕ	0,3 КОЕ
		ПДК	2,0	2,0	20,0	2,6	<50	Отсут	Отсут

Пробы отобрал ***Ансокова И.Х.***
(должность, Ф.И.О., подпись)
При отборе проб присутствовал _____
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)
Исследования проводил***Альботова Н.С., Кодзокова Р.В.***
Зав. Лабораторией
ГКУ КБР «Водоканал-анализ» ***З.Н.Сергеева***

ГКУ КБР
"ВОДОКАНАЛ-АНАЛИЗ"